

**Ассоциация Саморегулируемая организации «Гильдия
строителей Северо-Кавказского федерального округа»
Ассоциация (СРО «ГССКФО»)**

**Протокол заседания
Контрольного комитета**

г. Махачкала

« 03 » июня 2019г.

№ 13

Председательствующий - Председатель Контрольного комитета Мудаев А.А,
Секретарь – Алиева В.Д.

Состав комитета:

1. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - Председатель Контрольного комитета;
2. Муртазалиев Гаджимурад Магомедович - член Комитета,
3. Патахов Шамиль Абдулаевич - член Комитета,
4. Айдемиров Камиль Гасанбасирович- член Комитета,
5. Ибрагимов Абуталиб Магомедович - член Комитета
6. Алиева В.Д. - член Комитета

Способ проведения голосования: открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов в отношении организаций - членов Ассоциации, направивших уведомление об устранении выявленных ранее нарушений.

По первому вопросу повестки дня

Слушали:

1. Начальника Отдела контроля Шерифова А.С. который представил на рассмотрение Контрольного комитета материалы внеплановой проверки организации:

- ООО "Высотник М.И." **ИНН:** 0517000494, Акт № 106 В от 31.05.2019г.

которая устранила выявленные в ходе плановой проверки нарушения, которые заключались в отсутствии заявленных специалистов в НРС, а также в несоответствии руководителя организации квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 « Руководитель строительной организации» Данная организация направила в Ассоциацию уведомления об устранении выявленных нарушений в их деятельности. Отдел контроля провел внеплановую проверку, которая подтвердила факт устранения нарушений.

- ООО "ЭВЕРЕСТ" **ИНН:** 0573008360, Акт № 97В-1 от 31.05.2019г

1. Материалом послужившим наложения взыскания являлось следующее: 17.10.2018г. при разработке котлована под строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу РД, г. Махачкала, ул. Ермошкина 115, членом Ассоциации – **ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН: 0573008360** произошло обрушение стены 2-х этажного жилого дома, расположенного по данному адресу, в непосредственной близости к строящему объекту.

Контрольный комитет осуществил внеплановую выездную проверку Акт № 98-В от 26.10.2018г. В котором выявил:

- а). Наличие специалистов в НРС, но они фактически приказом не оформлены; при выездной внеплановой проверке строящего объекта их не было на строящемся объекте.
- б). В результате невыполнения мероприятий, исключающих взаимное влияние нагрузок от вновь строящего дома на существующиеся здания и сооружения, фасадная стена дома из самана обрушилась в разрабатываемый котлован 16-ти этажного жилого дома.
- в). Подрядчиком не был составлен «Проект производства работ» на разработку котлована и, как следствие, приступили к рытью котлована без выноса существующего на участке газопровода, без решения вопроса об отводе грунтовых вод.
- г). Мероприятия, выполненные подрядчиком против обрушения грунтов примыкающих к улице Ермошкина, исключающих влияние при производстве работ по рытью котлована на основание фундаментов 2-х этажного саманного дома, на 2-х этажный кирпичный дом с противоположной стороны оказались недостаточными, не обоснованными (нет ППР) и, как следствие, в результате произошло обрушение стены саманного дома.

Заказчиком строительства данного объекта является ООО «ЕТ-Девелопмент».

30.11.2018г. в связи с данными обстоятельствами Заказчик расторг договор подряда на строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу РД, г. Махачкала, ул. Ермошкина 115. (договор прилагается)

В связи с увольнением ранее заявленных специалистов в НРС, организация представила других специалистов :

- [Гаджиев Бижам Арсланалиевич](#) - С-05-005776 - главный инженер
- [Багинов Нурали Ибрагимович](#) - С-05-106584- прораб



Данная организация направила в Ассоциацию уведомления об устранении выявленных нарушений в их деятельности. Отдел контроля провел внеплановую проверку, которая подтвердила факт устранения нарушений.

РЕШИЛИ:

- ООО "Высотник М.И." ИНН: 0517000494- материалы передать в **Дисциплинарную комиссию;**
- ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН: 0573008360 - материалы передать в **Дисциплинарную комиссию;**

Председательствующий

Секретарь

А.А. Мудаев

Алиева В.Д.