

**Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок**

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»

(наименование саморегулируемой организации)

№ п / п	Наименование проверяемой организации	ИНН проверяемой организации	Основание проведения проверки	Вид проведения проверки	Сроки проведения проверки	Сведения о выявленных нарушениях (количество, описание, характер)	Сроки устранения замечаний	Сведения о принятых мерах, дисциплинарных взысканиях	Сведения об устранении нарушений (способы, результат)	Принятое решение, правовые основания, применительно к конкретной ситуации. Сведения об обжаловании действий/бездействия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЗАО «Регионстройпроект»		Приказ о проведении проверок №01 от 13.01.2013г.	Плановая	с 13.04.2015г по 15.04.2015г	<p><b>Объект: «Строительство школы на 100 ученических мест поселок Кузнецовка Тарумовского района</b></p> <p>1.Отсутствуют стандарты НП СРО «ГС СКФО» на производство работ;</p> <p>2.Не представлены сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы.</p> <p>3.Отсутствуют информационные щиты на строительной площадке согласно п.6.2.8 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»</p> <p>4.Работники не обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. п.5.13 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</p> <p>5.Не проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда п.5.17. СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</p> <p>6.Нарушены требования складирования и безопасности при</p>	21.05.2015			

						складировании материалов и конструкций п.6.2.5, п.6.3.2 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»				
2	ООО «Мостострой»		23.12.2014г. План проверок членов «НП СРО ГС СКФО» на 2015г.	Плановая	с 27.04.2015г	1 Не представлены документы подтверждающие прохождение повышения квалификации специалистов по программе БС-16:Гусейнова А.Г., Аликберова Т.А.,Абдулмуслимова М.М., Агаева А.С., Филипова Н.В.	27.05.2015			
3	ЖСК «Наше дело»		23.12.2014г. План проверок членов «НП СРО ГС СКФО» на 2015г.	Плановая	с 20.04.2015г по 21.04.2015г	<b>Объект: «12 этажный жилой дом на улице Ирчи Казака г.Махачкалы»</b> 1.Отсутствуют стандарты НП СРО «ГС СКФО» на производство работ; Общий журнал и специальные журналы работ отсутствуют; Акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют; 2.Не представлены сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы. 3.Отсутствуют информационные щиты на строительной площадке согласно п.6.2.8 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 4.Работники не обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. п.5.13 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» 5.Не проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда п.5.17. СНиП 12-03-2011	21.05.2015			

						<p>«Безопасность труда в строительстве»</p> <p>5.Нарушены требования складирования и безопасности при складировании материалов и конструкций п.6.2.5, п.6.3.2 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</p> <p>6.Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации и аттестацию</p> <p>7..ЖСК «Наше Дело» не соблюдают базовые организационные функции подрядчика (генподрядчика) предусмотренные п.4.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»</p>			
4	ООО «Монтажник-2020»	23.12.2014г. План проверок членов «НП СРО ГС СКФО» на 2015г.	Плановая	с 22.04.2015г по 24.04.2015г	<p><b>Объект :«Капитальный ремонт здания ОМОН 1 г.Махачкалы»</b></p> <p>1.Проектная документация не представлена;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.Отсутствуют стандарты НП СРО «ГС СКФО» на производство работ;</li> </ul> <p>3.Общий журнал и специальные журналы работ отсутствуют;</p> <p>4.Акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют;</p> <p>5.Не представлены сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы.</p> <p>6.Отсутствуют информационные щиты на строительной площадке согласно п.6.2.8 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»</p> <p>7.Работники не обеспечены</p>	21.05.2015			

						<p>специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. п.5.13 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</p> <p>8. Не проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда п.5.17. СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</p> <p>8. Количество и состав заявленных специалистов не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ (часть специалистов уволилось).</p> <p>9. ООО «Монтажник 2020» не соблюдают базовые организационные функции подрядчика (генподрядчика) предусмотренные п.4.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»</p>			
5	ООО «Стройтехника»		23.12.2014г. План проверок членов «НП СРО ГС СКФО» на 2015г.	Плановая	с 29.04.2015г по 30.04.2015г	<p><b>1. Объект : Многоквартирный многоэтажный жилой дом на ул. Пархоменко, в районе спортзала Даг.сельхоз академии»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствует повышение квалификации и аттестация по программе БС-16 у специалистов: Ибрагимов А.О., Ильясов М.О., Курбанов Р.А., Мурадханов Э.И., Гаджиев С.К..</li> <li>2. Отсутствуют стандарты Партнерства НП СРО «ГС СКФО» внедренные приказом по</li> </ul>	30.05.2015		

					<p>организации;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3. В проектной документации, принятой к производству работ отсутствует штамп «В производство работ» с подписью представителя заказчика;</li><li>4. Общий журнал работ не соответствует требованиям РД-11-05-2007;</li><li>5. Не представлены сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы;</li><li>6. Отсутствует ограждение, освещение и информационные щиты на строительной площадке согласно п.6.2.8, п.6.11 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.9, п.6.2.11 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</li><li>7. Работники не обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. п.5.13 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</li><li>8. Не проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда п.5.17. СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»</li><li>9. Нарушены требования складирования и безопасности при складировании материалов и конструкций п.6.2.5, п.6.3.2 СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					2.	строительстве»				
6	ООО «Дорсервис-09»		23.12.2014г. План проверок членов «НП СРО ГС СКФО» на 2015г.	Плановая	с 01.04.2015г по 03.04.2015г	3. <b>Объект:</b> «Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской (на Баку) на участке км805+000-км817+000, Республика Дагестан» 1.Количество и состав заявленных специалистов не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ. (часть специалистов уволилось); 2.Отсутствует повышение квалификации и аттестация у заявленных специалистов;	29.05.2015			



Генеральный директор  
(должность руководителя исполнительного органа организации)

(подпись)

А.Б.Шахбанов  
(расшифровка подписи)

«\_07» мая 2015г.

М.П.